



הערות :

1. כל הכניסות כבלים ללוח מלמטה
2. יש להשאיר 30% מקום שמור במבנה
3. מבנה הלוח IP-55
4. כמות לוחות-2

מס' מעגל	Q0	FHL	FV	FL	21	22	23	24	25	26
שם הדנה	הזנה מפילר ראשי DP-1	הזנה לרב מודד	כלאי ברק	תאורת הלוח	חדר 1	חדר 2	חדר 3	חדר 4	חדר 5	חדר 6
דגם מאמית	3x125A	3x6AC	3x100A	1x10AC	1x32AC	1x32AC	1x32AC	1x32AC	1x32AC	1x32AC
דגם מוגן או אוטומת מדרגות										
חתך כבל M2XY	4x95 NA2XY+Cu50				3x6	3x6	3x6	3x6	3x6	3x6

Electrical Engineering פ.א.ס. חנדסה בע"מ תכנון, פיקוח, יעוץ, בדיקות חשמל ובקרה		רח' יהודה הנחתום, 4 באר-שבע 84249 טל : 08-6284940 פקס : 08-6209475		office@fm-eng.co.il JOB No. : 22923 FILE No. : 2292360-12 SCALE - קני"מ		תיכון סביבתי מדרשת שדה בוקר מחנה מגורים - שכבה יב' לוח חשמל משנה 41, DP-42 תוכנית חד קווית	
		12.09.24 M.FOGEL 12.09.24 SIMA 12.09.24 KOSTA		PO SIGN/DATE/REV. No.		DRAWING No. 22923-60-12-1 שרטוט מס. 1/2 גרסה P.O. תאריך: 12.09.24	
REVISIONS תאור השינוי DRAWING STATUS & REVISIONS		CLIENT APPR. APPROVED CHECKED DRAWN DESIGNED		12.09.24 M.FOGEL 12.09.24 SIMA 12.09.24 KOSTA		תאריך: 12.09.24	